



**AKKREDITIERTE PRÜF- UND INSPEKTIONSSTELLE  
der WIEN ENERGIE Gasnetz GmbH**

Erdbergstraße 236 - 1110 Wien - TELEFON 01/40128-1400  
FAX 01/40128-9141 - E-Mail 142@wienenergie-gasnetz.at  
PRÜFSTELLE FÜR DIE ÖVGW-QUALITÄTSMARKE, EG-BAUMUSTERPRÜFUNGEN UND DAS ÖVE-ZEICHEN



**Auftraggeber**  
GMT GmbH  
D-64521 Groß-Gerau, Odenwaldstraße 19

**Prüfbericht Nr.**  
PZ-D 426/2.N.

**Prüfberichtsumfang**  
1 Seite

**Prüfberichtsdatum**  
08.05.2012

## PRÜFZEUGNIS

Die im April 2012 einer 2. Verlängerungsprüfung (Zeichnungsprüfung) unterzogenen Gasdruckregler der Firma GMT GmbH der Baureihe

**ZRS-20Z, -25Z, -32Z, -40Z (Zweistutzenausführung)  
ZRS-25E (Einstutzenausführung)  
(alternativ ...-ZD)  
der Druckstufe PN 0,2  
und der  
Kategorie I2H**

entsprechen, gemäß Prüfbericht Nr. D 426/2.N. vom 08.05.2012, den in den ÖVGW-Prüfrichtlinien PG 470 (Ausg. Juli 2011), PG 600 (Ausg. April 2011), DIN 33822 (Ausg. Feb. 2009) und ÖNORM EN 437 (Ausg. Juli 2009) gestellten Anforderungen. Die erhöhte thermische Belastbarkeit wurde sinngemäß nach der ÖVGW-Prüfrichtlinie PG 491 (Ausg. Juli 2011) geprüft.

Leiter der Prüf- und Inspektionsstelle

Ing. Adolf Meinolf

Die Prüfergebnisse beziehen sich nur auf den Prüfgegenstand und nicht auf Produkte der laufenden Fertigung. Dieses Prüfzeugnis darf nur vollständig wiedergegeben werden. Die auszugsweise Wiedergabe bedarf der schriftlichen Erlaubnis der Prüf- und Inspektionsstelle der WIEN ENERGIE Gasnetz GmbH.