



CERT

DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DIN-DVGW type examination certificate

NG-4701BO0141

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Gasversorgung <i>products of gas supply</i>
Vertreiber <i>distributor</i>	GMT GmbH Odenwaldstraße 19, D-64521 Groß-Gerau
Produktart <i>product category</i>	Durchflussmessgeräte: Balgengaszähler (4701)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Balgengaszähler in Ein- oder Zweistutzenausführung
Modell <i>model</i>	BK-G...(T); PN 0,5
Prüfberichte <i>test reports</i>	Ergänzungsprüfung: 13/086/4701/892 vom 23.05.2013 (EBI)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DIN EN 1359 (01.06.2007)
Ablaufdatum / AZ <i>date of expiry / file no.</i>	11.04.2018 / 16-0443-GNR



15.06.2016 Rie B-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17065:2013
akkreditierte Stelle für die Zertifizierung von Produkten der Energie- und
Wasserversorgung.

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to DIN EN
ISO/IEC 17065:2013 for certification of products for energy and water supply
industry.



DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Gasart <i>gas category</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
Gase entspr. Gasfamilien nach DIN EN 437	

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
...40(T)	Nenndruckstufe: PN 0,5 Nennweite: DN 65, 80 Zählergröße: G 40	
...65(T)	Nenndruckstufe: PN 0,5 Nennweite: DN 80, 100 Zählergröße: G 65	
...100(T)	Nenndruckstufe: PN 0,5 Nennweite: DN 100 Zählergröße: G 100	

Verwendungshinweise / Bemerkungen***hints of utilization / remarks***

MID-Zulassungen: DE-07-MI002-PTB009 (Ausführung BK-G...) bzw. DE-10-MI002-PTB003 (Ausführung BK-G...T)
Zul. Umgebungstemperaturbereich: -25...+55 °C oder -10...+40 °C

