



CERT

DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DVGW type examination certificate

DG-4330CL0421

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Gasversorgung <i>products of gas supply</i>
Vertreiber <i>distributor</i>	GMT GmbH Odenwaldstraße 19, D-64521 Groß-Gerau
Produktart <i>product category</i>	Gasarmaturen: Hausdruckregelgerät für Erdgas (4330)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Zählerdruckregelgerät in axialer Ausführung für Gaszähler mit Einstutzen- oder Zweistutzenanschluss, wahlweise mit Gasmangelsicherung und/oder Strömungswächter
Modell <i>model</i>	ZRS...
Prüfberichte <i>test reports</i>	Kontrollprüfung Labor: 14/1395/4330/928 vom 12.12.2014 (EBI)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DIN 33822 (01.02.2009)
Ablaufdatum / AZ <i>date of expiry / file no.</i>	02.11.2020 / 16-0062-GNV

7028-04-A-DE

16.03.2016 Rie B-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17065:2013 akkreditierte Stelle für die Zertifizierung von Produkten der Energie- und Wasserversorgung.

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to DIN EN ISO/IEC 17065:2013 for certification of products for energy and water supply industry.



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-05

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Gasart <i>gas category</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
Brenngase nach G260	

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
ZRS-20Z/ZD/ZD+GS	Ausgangsdruck: 20...33 (werksseitig fest eingestellt) mbar Nenndruckstufe: PN 0,1 (0,2) Nennweite: DN 20	
ZRS-25Z/ZD/ZD+GS; ZRS-25E/ED/ED+GS	Ausgangsdruck: 20...33 (werksseitig fest eingestellt) mbar Nenndruckstufe: PN 0,1 (0,2) Nennweite: DN 25	
ZRS-32Z/ZD/ZD+GS	Ausgangsdruck: 20...33 (werksseitig fest eingestellt) mbar Nenndruckstufe: PN 0,1 (0,2) Nennweite: DN 32	
ZRS-40Z/ZD/ZD+GS	Ausgangsdruck: 20...33 (werksseitig fest eingestellt) mbar Nenndruckstufe: PN 0,1 (0,2) Nennweite: DN 40	

Ausführungsvariante <i>type variation</i>	Erläuterungen <i>explanations</i>
...Z...	Zweistutzenanschluss
...E...	Einstutzenanschluss
...D...	mit Gasmangelsicherung
...GS	mit Strömungswächter

Verwendungshinweise / Bemerkungen

hints of utilization / remarks

Eingangsdruckbereich: Pds + 4...100 mbar (200 mbar)
 Regel-/Schließdruckgruppe: AC10/SG20
 Ansprechdruck der Gasmangelsicherung: ca. 50 % des Ausgangsdruckes
 Strömungswächter: GS 2,5/4/6/10
 Einsatztemperaturbereich: -20...+60 °C
 Die Anforderungen an die höheren thermischen Belastbarkeit (HTB) werden erfüllt.