SVGW
Schweizerischer Verein des
Gas- und Wasserfaches
Grütlistrasse 44
CH-8027 Zürich

Zertifizierungsstelle Gas
Schweizerischer Verein des
Gas- und Wasserfaches
Eschenstrasse 10
CH-8603 Schwerzenbach

ZERTIFIKAT Nr. 01-115-5 SVGW

Antragsteller: Wohlgroth AG, Eschenstrasse 8, CH-8603 Schwerzenbach

Hersteller: GMT GmbH, Odenwaldstrasse 19, D-64521 Gross-Gerau

Gestützt auf das Prüf- und Zertifizierungsreglement der Technischen Prüfstelle Gas des SVGW sowie auf den Bericht Nr. **01-115-5** zertifiziert der SVGW folgende Serienprodukte:

Produkt: Druckregler: Einstufige Hausdruckregler mit Gasmangelsicherung und wahlweise integriertem Gasströmungswächter (Optional)

Stamm-Bezeichnung:	HAR (für Gasrohrleitungen)		HZR (für Balgen-Gaszähler)	
Modelle/Typen:	HAR 40 ZD-...	HAR 40 ED-...	HZR 40 ZD-...	(1), *
	HAR 50 ZD-...	HAR 50 ED-...	HZR 50 ZD-...	(2), *
Nennweite:	DN 40 (1)		DN 50 (2)	
Anschlüsse:	AG nach ISO 228-1 Einrohranschluss		... Z... – Ausführung (Durchgangsform) ... E... – Ausführung (Einstutzenform)	
	* Regel- / Schliessdruckgruppe: AC 10 / SG 20		D-... Gasmangelsicherung Optional: GS ... Gasströmungswächter	

Prüfgrundlage: DIN 33822 (02/09)

Zertifizierungsgrundlage: Bericht, Nr. 12/043/4330/954 (10/12) des EBI, DE-Karlsruhe

Gültigkeit: Verlängerung bis zum **31.12.2019**

Zertifiziert für:
- einen Betriebsdruck von max. 0.1 bar (100 mbar) für Gasinstallationen im Gebäude
- Erdgas im gasförmigen Zustand
- Umgebungstemperaturen von -20°C bis + 60°C

Der Auftraggeber ist somit berechtigt, diese Produkte als SVGW- zertifiziert anzubieten und das SVGW-Konformitätszeichen zu verwenden (Publikation im Zertifizierungsverzeichnis Gas, Kapitel 5.7).

akkreditiert nach:
SN EN 45011

SCHWEIZERISCHER VEREIN DES GAS- UND WASSERFACHES
Zertifizierungsstelle Gas

Javier Fernandez
Leiter

Nesimi Öner
Stv. Leiter

Zürich, 20.02.2015