

EU-Konformitätserklärung über Druckgeräte Nr. 0084-17

GMT GmbH

Odenwaldstr. 19
64521 Groß-Gerau

Der Unterzeichner erklärt in alleiniger Verantwortung, dass die entsprechend gekennzeichneten Gas-Druckgeräte (siehe unten) den Anforderungen nachfolgender Richtlinien entsprechen:

Richtlinie 2014/68/EU über Druckgeräte vom 15.05.2014

Beschreibung des Druckgerätes:

MKR A/B/D 120/125 F/FA/A/E/EWE ...

MKR A/B/D 520/525 F/FA/A/E/EWE...

MKR A/B 140/150 (-L) F/FA/A...

MKR A/B 540/550 (-L) F/FA/A ...

MKR A/B 140/150-1 (-1L) F/FA/A ...

ein- und zweistufiges Mitteldruck-Kompakt-Regelgerät als federbelasteter Proportionalregler mit Sicherheitsabsperrrventil (SAV), wahlweise mit Gasmangelsicherung, Sicherheits-Abblaseventil (SBV) und /oder Gasströmungswächter

Konformitätsverfahren:

Modul B: EG-Baumusterprüfung, Bericht 09/119/4330/954, ausgestellt durch DVGW-Forschungsstelle Karlsruhe
EG-Baumusterprüfbescheinigung CE-0085CL0235
ausgestellt durch DVGW CERT GmbH Bonn

Modul D: Überwachung der Qualitätssicherung Produktion durch Bureau Veritas Services SAS, Kenn.-Nr. 0062
4 place des Saisons,
92400 Courbevoie, France
Zertifikat N° CE-0062-PED-D-GMG 001-24-DEU

Prüfgrundlagen: 2014/68/EU A III Baumusterprüfung (15.04.2024)
DIN 33822 (01.08.2017)

Groß-Gerau, den 18.05.2026


B. Geretschläger
Geschäftsleitung