



Österreichische Vereinigung für das Gas- und Wasserfach  
A-1010 Wien, Schuberttring 14  
Telefon: +43 / 1 / 513 15 88-0\*  
E-Mail: office@ovgw.at / Internet: www.ovgw.at  
Akkreditiert durch das Bundesministerium  
für Arbeit und Wirtschaft



## ÖVGW-Zertifikat

Über die Verleihung des Rechtes  
zur Führung der ÖVGW-Qualitätsmarke Gas

Registrierungsnummer

**G 2.828**

Geltungsdauer

**bis Ende März 2028**

Inhaber

**GMT GmbH**  
Odenwaldstraße 19  
64521 Groß-Gerau  
DEUTSCHLAND

◆ Vertrieb in Österreich

UCB Austria GmbH  
Liebochstraße 5  
8143 Dobl

Hersteller

GMT GmbH / DE

Prüfungsart

Erstprüfung

Prüfbericht

TGM – VA HL 9204 vom 11. Februar 2025

Qualitätsstandards/Prüfrichtlinien

- QS-G 470 Ausgabe Mai 2018 (DIN 33822:2017-08)
- QS-G 100 Ausgabe Juli 2022

Produkt

Zähler-Druckregelgeräte

in Zweistutzenausführung

Type:  
ZRS-20Z, -25Z, -32Z, -40Z (alternativ ZD)

in Einstutzenausführung

Type: ZRS-25E (alternativ ED)

MOP 100 (200) mbar

Kategorie: I<sub>2H</sub>

Mit folgenden Registrierungsmerkmalen:

- Eingangsbereich:  
+4 ... 100 mbar (200 mbar)
- Ausgangsdruck:  
20 ... 33 mbar (werkseitig fest eingestellt)
- Regel-/Schließdruckgruppe: AC10/SG20
- Einsatztemperaturbereich: -20 °C ... +60 °C
- Optionale Ausstattung:
  - Gasmangelsicherung
  - Gasströmungswächter

Die Anforderungen an die höhere thermische Belastbarkeit werden erfüllt.

Für Gase nach ÖVGW-Richtlinie G B210 (Gasbeschaffenheit), Juni 2021.

Die Verleihung erfolgt unter Zugrundelegung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen GW 30 ÖVGW-Qualitätsmarke Produkte Gas & Wasser „Voraussetzungen für die Zuerkennung der ÖVGW-Qualitätsmarke für Produkte der Gas- und Wasserversorgung.“

Wien, am 19. März 2025

Dipl.-Ing. (FH) Alexander Schwanzer  
Leiter der ÖVGW-Zertifizierungsstelle