

SVGW

Schweizerischer Verein
des Gas- und Wasserfaches
Grütlistrasse 44
CH-8027 Zürich

Zertifizierungsstelle Gas

Schweizerischer Verein
des Gas- und Wasserfaches
Eschenstrasse 10
CH-8603 Schwerzenbach



Zertifikat Nr. 02-012-5 SVGW

Zertifikatsinhaber: Wohlgroth AG, CH-8603 Schwerzenbach
Hersteller: GMT GmbH, DE-64521 Gross-Gerau
Vertreter / Vertreiber: Wohlgroth AG, CH-8603 Schwerzenbach

Gestützt auf das Reglement ZG101 „Allgemeine Geschäftsbedingungen der SVGW Zertifizierungsstelle Gas“ und auf den Bericht Nr. **02-012-5** zertifiziert der SVGW die folgenden Serienprodukte:

Rubrik: Armaturen und Installationskomponenten, Druckregler
Bezeichnung: Mitteldruck Kompaktregler MKR
Typen: MKR (A, B, C, D) 125 ... (2-stufig)
MKR (A, B, C, D) 140/150 ... (2-stufig)
MKR (A, B, C, D) 140-1/150-1 .. (1-stufig)
Nennweite: DN 25 (MKR (A, B, C, D) 125 ...)
DN 40, DN 50 (MKR (A, B, C, D) 140/150 ..., MKR (A, B, C, D) 140-1/150-1 ...)
Anschluss: Diverse Anschlussmöglichkeiten: siehe Online Zertifizierungsverzeichnis ZIS Gas
Zertifizierungsgrundlage: DIN 33822 (2017)
Gültigkeit: **31.01.2027**
Zertifiziert für:

- einen Betriebsdruck von max. 1 bar im Gasnetz
- Höhere thermische Beständigkeit (HTB) bis +650°C
- Erdgas und Flüssiggase im gasförmigen Zustand
- Umgebungstemperaturen von - 20 °C bis + 60 °C

Der Zertifikatsinhaber ist berechtigt, die oben erwähnten Produkte als SVGW zertifiziert anzubieten und das SVGW-Konformitätszeichen zu verwenden (Publikation im Online Zertifizierungsverzeichnis ZIS Gas).



akkreditiert nach
SN EN ISO/IEC 17065

SCHWEIZERISCHER VEREIN DES GAS- UND WASSERFACHES

Zertifizierungsstelle Gas

Javier Fernandez
Leiter

Zürich, 16.12.2021