

SVGW
Fachverband
für Wasser, Gas und Wärme
Grütlistrasse 44
CH-8027 Zürich

Zertifizierungsstelle Gas
Fachverband
für Wasser, Gas und Wärme
Eschenstrasse 10
CH-8603 Schwerzenbach



Zertifikat Nr. 04-092-5 SVGW

Zertifikatsinhaber: Wohlgroth AG, CH-8603 Schwerzenbach
Hersteller: GMT GmbH, DE-64521 Gross-Gerau
Vertreter / Vertreiber: Wohlgroth AG, CH-8603 Schwerzenbach

Gestützt auf das Reglement ZG101 "Allgemeine Geschäftsbedingungen der SVGW Zertifizierungsstelle Gas" und auf den Bericht Nr. **04-092-5** zertifiziert der SVGW die folgenden Serienprodukte:

Rubrik: Armaturen und Installationskomponenten, Druckregler
Bezeichnung: Gaszähler-Druckregler ZRS
Typen: ZRS 20 Z/ZD, ZRS 25 Z/ZD
ZRS 32 Z/ZD, ZRS 40 Z/ZD
ZRS 25 E/ED

Baureihe: ZRS ohne/mit Gasmangelsicherung (-D-) und ohne/mit Gas-Strömungswächter (-GS)
Regel- (Genauigkeit) / Schliessdruckgruppe: AC 10 / SG 20

Nennweite: DN 20, 25, 32 und 40 (ZRS ... Z)
DN 25 (ZRS ... E)

Anschluss: Zweirohranschluss (ZRS ... Z)
Einrohranschluss (ZRS ... E)
Gewinde nach ISO 228-1

Zertifizierungsgrundlage: ZG103 (01/23), DIN 33822 (2017)

Gültigkeit: **31.08.2029**

Zertifiziert für:

- einen Betriebsdruck von max. 100 mbar für Gasinstallationen im Gebäude
- Höhere thermische Belastbarkeit (HTB) bis +650°C
- Erdgas und Flüssiggas im gasförmigen Zustand
- Umgebungstemperaturen von - 20°C bis + 60°C

Der Zertifikatsinhaber ist berechtigt, die oben erwähnten Produkte als SVGW zertifiziert anzubieten und das SVGW-Konformitätszeichen zu verwenden (Publikation im Online Zertifizierungsverzeichnis ZIS Gas).



akkreditiert nach
SN EN ISO/IEC 17065

SVGW Fachverband für Wasser, Gas und Wärme
Zertifizierungsstelle Gas


Javier Fernandez
Leiter

Zürich, 18.12.2024

5 Armaturen und Installationskomponenten

5 ROBINETTERIE ET ÉLÉMENTS D'INSTALLATION

5.7 Druckregler

5.7 Régulateurs de pression

Vertreter / Vertreiber Wohlgroth AG CH-8603 Schwerzenbach	Hersteller GMT GmbH DE-64521 Gross-Gerau	Zertifikat - Nr. 04-092-5	Code	Gültig bis: 2029 Gas- Arten: H, P, B
---	--	-------------------------------------	------	--

Konstruktionsnorm / Beurteilungsbasis: DIN 33822 (2017)

Typenreihe	HTB (höhere thermische Beständigkeit):		Nennweite	Betriebsdruck	Konstruktionshinweise
Gaszähler-Druckregler ZRS	Ja		DN / da / d (PE)	Pz	
Typen	CE-Ident-Nr.	Anschlussart	(mm)	(bar)	(-)
ZRS 20 Z/ZD	-	ISO 228/1	DN 20	0.1	Balgengaszähler: Zweistutzen-Ausführung
ZRS 25 Z/ZD	-	ISO 228/1	DN 25	0.1	Balgengaszähler: Zweistutzen-Ausführung
ZRS 25 E/ED	-	ISO 228/1	DN 25	0.1	Balgengaszähler: Einstutzen-Ausführung
ZRS 32 Z/ZD	-	ISO 228/1	DN 32	0.1	Balgengaszähler: Zweistutzen-Ausführung
ZRS 40 Z/ZD	-	ISO 228/1	DN 40	0.1	Balgengaszähler: Zweistutzen-Ausführung

Optionen: D = mit Gasmangelsicherung, GS = mit Strömungswächter