



ZERTIFIKAT Nr. 01-115-5 SVGW

Antragsteller: Wohlgroth AG, CH-8603 Schwerzenbach
Hersteller: GMT GmbH, DE-64521 Gross-Gerau
Vertreter / Vertreiber: Wohlgroth AG, CH-8603 Schwerzenbach

Gestützt auf das Prüf- und Zertifizierungsreglement der SVGW Prüf- und Zertifizierungsstelle Gas sowie auf den Bericht Nr. **01-115-5** zertifiziert der SVGW folgende Serienprodukte:

Rubrik: Armaturen und Installationskomponenten, Druckregler

Bezeichnung: Einstufige Hausdruckregler HAR (für Gasrohrleitungen) bzw.
HZR (für Balgen-Gaszähler)

Typen: HAR 25 ... HAR 32 ...
HAR 40 ... HAR 50 ... HZR 40 ... HZR 50 ...
HAR 65 ... HAR 80 ... HAR 100 ...

Z... / F... / FA... – Ausführungen (Durchgangsform) ; E... – Ausführung (Einstutzenform)
D ... Gasmangelsicherung ; Optional: GS ... Gas-Strömungswächter

Nennweite: DN 25 – DN 100 (HAR) DN 40 – DN 50 (HZR)

Anschlüsse: AG (Z) nach ISO 228-1, Flansch (F) nach EN 1092-1,
Flansch/AG (FA) - eingangss. F – ausgangss. AG Einrohranschluss (E)

Zertifizierungsgrundlage: DIN 33822 (2009)

Gültigkeit: Verlängerung bis zum **31.12.2024**

Zertifiziert für:

- einen Betriebsdruck von max. 0.1 bar (100 mbar) für Gasinstallationen im Gebäude
- Erdgas im gasförmigen Zustand
- Umgebungstemperaturen von - 20°C bis + 60°C


Bestimmungen:

- Weitere Bestimmungen siehe unter Auflagen im Verlängerungsschreiben SVGW-Nr. 01-115-5 (11/19)

Der Auftraggeber ist somit berechtigt, diese Produkte als SVGW- zertifiziert anzubieten und das SVGW-Konformitätszeichen zu verwenden (Publikation im Zertifizierungsverzeichnis Gas, Kapitel 5.7).



akkreditiert nach: Zertifizierungsstelle Gas
SN EN ISO/IEC 17065


Javier Fernandez
Leiter