

SVGW

Schweizerischer Verein des
Gas- und Wasserfaches
Grütlistrasse 44
CH-8027 Zürich

Zertifizierungsstelle Gas

Schweizerischer Verein des
Gas- und Wasserfaches
Eschenstrasse 10
CH-8603 Schwerzenbach



ZERTIFIKAT Nr. 02-012-5 SVGW

Antragsteller: Wohlgroth AG, CH-8603 Schwerzenbach
Hersteller: GMT GmbH, DE-64521 Gross-Gerau
Vertreter/Vertreiber: Wohlgroth AG, CH-8603 Schwerzenbach

Gestützt auf das Prüf- und Zertifizierungsreglement der SVGW Prüf- und Zertifizierungsstelle Gas sowie auf den Bericht Nr. **02-012-5** zertifiziert der SVGW folgende Serienprodukte:

Rubrik: Druckregler: Ein- und zweistufige Gasdruckregler (PN 1)
Bezeichnung: MKR ...
Typen: MKR (A,B,C,D) 125 ... (DN 25) MKR (A,B,C,D) 140/150 ... (DN 40/50)
MKR (A,B,C,D) 140-1/150-1 ... (DN 40/50)
Nennweite: DN 25 – DN 50
Anschluss: Diverse Anschlussmöglichkeiten: siehe SVGW-Zertifizierungsverzeichnis Gas
Zertifizierungsgrundlage: DIN 33822; 97/23/EG
Gültigkeit: Verlängerung bis zum **31.01.2022**
Zertifiziert für:

- einen Betriebsdruck von max. 1 bar im Gasnetz
- Erdgas und Flüssiggase im gasförmigen Zustand
- Höhere thermische Beständigkeit (HTB) bis +650°C
- Temperaturen von - 20 °C bis + 60 °C

Der Auftraggeber ist somit berechtigt, diese Produkte als SVGW- zertifiziert anzubieten und das SVGW-Konformitätszeichen zu verwenden (Publikation im Zertifizierungsverzeichnis Gas, Kapitel 5.7).

SCHWEIZERISCHER VEREIN DES GAS- UND WASSERFACHES

Zertifizierungsstelle Gas

Javier Fernandez
Leiter

Zürich, 14.11.2018