

SVGW

Schweizerischer Verein des
Gas- und Wasserfaches
Grütlistrasse 44
CH-8027 Zürich

Zertifizierungsstelle Gas

Schweizerischer Verein des
Gas- und Wasserfaches
Eschenstrasse 10
CH-8603 Schwerzenbach



ZERTIFIKAT Nr. 02-013-5 SVGW

Antragsteller: Wohlgroth AG, CH-8603 Schwerzenbach
Hersteller: GMT GmbH, DE-64521 Gross-Gerau
Vertreter/Vertreiber: Wohlgroth AG, CH-8603 Schwerzenbach

Gestützt auf das Prüf- und Zertifizierungsreglement der SVGW Prüf- und Zertifizierungsstelle Gas sowie auf den Bericht Nr. 02-013-5 zertifiziert der SVGW folgende Serienprodukte:

Produkt: Druckregler: Zweistufiger Gasdruckregler (PN 5)
Stamm-Bezeichnung: MKR ...
Modelle/Typen: MKR (A,B,C,D) 525... (DN 25) MKR (A,B,C,D) 540/550... (DN 40/50)
Nennweite: DN 25 – DN 50
Anschlüsse: Diverse Anschlussmöglichkeiten: siehe SVGW-Zertifizierungsverzeichnis Gas
Prüfgrundlage: DIN 33822; 97/23/EG
Zertifizierungsgrundlage: Berichte Nrn. 96/164/81/750 (07/96), 01/342/4330/750 (12/01), 01/343/4330/750 (12/01), 03/054/4330/750 (10/03), 05/077/4330/750 (02/05), 09/119/4330/954 (05/10), 14/030/4330/954 (06/14) und 15/314/4330/954 (12/15) des EBI, DE-Karlsruhe
Gültigkeit: Verlängerung bis zum **31.01.2022**
Zertifiziert für:
- einen Betriebsdruck von max. 5 bar im Verteilnetz
- Umgebungstemperaturen von -10 °C bis +50 °C
- Erdgas, Propan/Luft und Flüssiggase im gasförmigen Zustand

Der Auftraggeber ist somit berechtigt, diese Produkte als SVGW- zertifiziert anzubieten und das SVGW-Konformitätszeichen zu verwenden (Publikation im Zertifizierungsverzeichnis Gas, Kapitel 5.7).



akkreditiert nach:
SN EN ISO/IEC 17065

SCHWEIZERISCHER VEREIN DES GAS- UND WASSERFACHES
Zertifizierungsstelle Gas


Javier Fernandez
Leiter


Nesimi Öner
Stv. Leiter

Zürich, 17.10.2017